



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Sanitat

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA
CENTRE DE SALUT PÚBLICA D'ALZIRA

C/ Pau, s/n· 46600 Alzira
Tl: 96 246 96 15 · Fax: 96 246 96 16
csp_alzira@gva.es · www.sp.san.gva.es

**AJUNTAMENT D'ALZIRA
AA/ ALCALDÍA
C/ Sant Roc, 6
46600 - ALZIRA**

SAM/FG

Asunto: Informe Campaña de Nitratos Z.A. Alzira 9- C.E. Tenisquash

Se adjunta informe de la campaña de nitratos de la zona de abastecimiento de agua de consumo humano Alzira 9 - Centre Esportiu Tenisquash, en relación con la visita de inspección y las tomas de muestra realizadas el 30 de septiembre de 2024 y el 20 de octubre de 2024.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

En Alzira, a fecha de la firma electrónica

Firmat per María Amparo Buendía Fuentes,
el 09/12/2024 09:30:07
Càrrec: DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD
PÚBLICA DE ALZIRA



INFORME CAMPAÑA NITRATOS

ZONA DE ABASTECIMIENTO	ALZIRA 9- CENTRE ESPORTIU TENISQUASH
ENTIDADES SINGULARES ABASTECIDAS	CENTRE ESPORTIU TENISQUASH
OPERADOR	TENISQUASH S.A.
DOMICILIO SOCIAL	CTRA. VILELLA, S/N
MUNICIPIO	46.600 ALZIRA

En relación con la Campaña de Vigilancia de Nitratos en aquellas aguas de abastecimiento donde sus captaciones se encuentren en municipios declarados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias (según el *Decreto 86/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se designan municipios como zonas vulnerables a la contaminación de aguas y el Decreto 81/2022, de 10 de junio, del Consell, por el que se amplían, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, los municipios designados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias*), la frecuencia de la determinación de este parámetro por los operadores de la zona de abastecimiento se realizará con una periodicidad semestral, tal y como establece el *Decreto 58/2006, de 5 de mayo, del Consell*.

Así mismo, dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, realizado desde la Dirección General de Salud Pública, se lleva a cabo el análisis y seguimiento periódico de la evolución de este parámetro en la "Campaña de Vigilancia de Nitratos" en estas zonas de abastecimiento.

Por este motivo, en la zona de abastecimiento de Alzira 9 - Centre Esportiu Tenisquash se ha realizado toma de muestras de agua de consumo para análisis del parámetro Nitratos el día 30 de septiembre de 2024 en los siguientes puntos:



- Captación: Grifo Salida Pozo Tennisquash
- Red de distribución: Vestuario masculino

Los resultados del parámetro Nitratos se muestran en la tabla siguiente:

PUNTO DE TOMA DE MUESTAS	NITRATOS (mg NO₃⁻/L)
Captación: Grifo Salida Pozo Tennisquash	55 ± 7
Red de distribución: Vestuario masculino	53 ± 7

Ante superación de los valores paramétricos establecidos en el *Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo humano* (RD 3/2023), se procede a realizar remuestreo con fecha 22 de octubre de 2024 con los siguientes resultados:

PUNTO DE TOMA DE MUESTAS	NITRATOS (mg NO₃⁻/L)
Captación: Grifo Salida Pozo Tennisquash	57 ± 7
Red de distribución: Vestuario masculino	55 ± 7

Se adjuntan al informe los resultados analíticos.

El parámetro Nitratos (NO₃⁻) en la Captación Pozo Tennisquash, así como en la red de distribución, presenta un valor superior al indicado en el RD 3/2023.

La zona de abastecimiento capta el agua del Pozo Tennisquash (Alzira) y cuenta con una ETAP que está compuesta por filtro de carbono (Declorador válvula clak 2" 610 mm caudal punta 4.7 m³/h), un desnitrificador (Desnitrificador 2" 170



litros, impresión WS caudal punta 5 m³/h), además de un descalcificador. El filtro de carbono fue sustituido en julio del presente año 2024. Los valores obtenidos para el parámetro Nitratos en la red de distribución, muestran la necesidad de realizar cambio del filtro desnitrificador de la ETAP de la zona de abastecimiento.

Informa el operador de la zona de abastecimiento, que tras los resultados de superación del parámetro Nitratos, ha procedido a solicitar a su proveedor el recambio de la resina. Cuando realicen el cambio, procederán a la verificación de la restitución del valor paramétrico de Nitratos mediante la analítica de autocontrol correspondiente, dando cuenta de los resultados a este Centro de Salud Pública de Alzira.

Firmat per Francisco García Piñón, el
09/12/2024 09:17:10
Càrrec: Tècnic de Sanitat Ambiental



INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 140508 12649	Nº muestra: 08-24-12649	Fecha de entrada de la muestra: 30/09/2024
Muestra: Agua de consumo humano	Tipo de análisis: Nitrato en campaña ACH	
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	30/09/2024	
Nº acta:	423723	
Tipo de infraestructura:	CAPTACION	
Punto de toma:	GRIFO SALIDA POZO	
Zona de abastecimiento:		
Procedencia:	TENISQUASH (POZO) ALZIRA	
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **14/10/2024****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Rosa Mª García Verdú**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Nitratos (mg NO3/l)	# 55	7		5	< 50	PEE/LSPV/017 SPECTOFOTOMETRIA UV-VI	14/10/2024

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

(") El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación.

L.D.: Límite de detección. L.C.: Límite de cuantificación

Los parámetros marcados (#) no se ajustan a los valores de referencia (1) establecidos por:

R.D. 3/2023, de 10 de enero.

Valencia, a 14 de Octubre de 2024
La Jefa de Sección del Laboratorio
Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano**Rosa Mª García Verdú**

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 140508 12648	Nº muestra: 08-24-12648	Fecha de entrada de la muestra: 30/09/2024
Muestra: Agua de consumo humano	Tipo de análisis: Nitrato en campaña ACH	
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	30/09/2024	
Nº acta:	423722	
Tipo de infraestructura:	Abastecimiento	
Punto de toma:	VESTUARIO	
Zona de abastecimiento:	ALZIRA 9-CENTRE ESPORTIU TENISQUASH	
Procedencia:		
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **14/10/2024****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Rosa Mª García Verdú**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Nitratos (mg NO3/l)	# 53	7		5	< 50	PEE/LSPV/017 SPECTOFOTOMETRIA UV-VI	14/10/2024

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

(") El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación.

L.D.: Límite de detección. L.C.: Límite de cuantificación

Los parámetros marcados (#) no se ajustan a los valores de referencia (1) establecidos por:

R.D. 3/2023, de 10 de enero.

Valencia, a 14 de Octubre de 2024
La Jefa de Sección del Laboratorio
Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

Rosa Mª García Verdú

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 115613 13789	Nº muestra: 08-24-13789	Fecha de entrada de la muestra: 22/10/2024
Muestra: Agua de consumo humano	Tipo de análisis: Nitrato en campaña ACH	
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	22/10/2024	
Nº acta:	426642	
Tipo de infraestructura:	CAPTACION	
Punto de toma:	GRIFO SALIDA POZO	
Zona de abastecimiento:		
Procedencia:	TENISQUASH (POZO) ALZIRA	
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **30/10/2024****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Rosa Mª García Verdú**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Nitratos (mg NO3/l)	# 57	7		5	< 50	PEE/LSPV/017 SPECTOFOTOMETRIA UV-VI	29/10/2024

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

(") El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación.

L.D.: Límite de detección. L.C.: Límite de cuantificación

Los parametros marcados (#) no se ajustan a los valores de referencia (1) establecidos por:

R.D. 3/2023, de 10 de enero.

Valencia, a 30 de Octubre de 2024
La Jefa de Sección del Laboratorio
Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano**Rosa Mª García Verdú**

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 115613 13790	Nº muestra: 08-24-13790	Fecha de entrada de la muestra: 22/10/2024
Muestra: Agua de consumo humano	Tipo de análisis: Nitrato en campaña ACH	
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	22/10/2024	
Nº acta:	426662	
Tipo de infraestructura:	Abastecimiento	
Punto de toma:	VESTUARIO	
Zona de abastecimiento:	ALZIRA 9-CENTRE ESPORTIU TENISQUASH	
Procedencia:		
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **30/10/2024****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Rosa Mª García Verdú**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Nitratos (mg NO3/l)	# 55	7		5	< 50	PEE/LSPV/017 SPECTOFOTOMETRIA UV-VI	29/10/2024

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

(") El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación.

L.D.: Límite de detección. L.C.: Límite de cuantificación

Los parametros marcados (#) no se ajustan a los valores de referencia (1) establecidos por:

R.D. 3/2023, de 10 de enero.

Valencia, a 30 de Octubre de 2024
La Jefa de Sección del Laboratorio
Este documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano

Rosa Mª García Verdú

LABORATORI DE SALUT PÚBLICA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

SOL-LICITUD D'ANALISI
SOLICITUD DE ANÁLISIS

SANITAT AMBIENTAL
SANIDAD AMBIENTAL

N.º
Data/Fecha 30/9/2024 Hora 9:30

A RELLENAR POR EL LABORATORIO

Nº Ejemplares: Vidrio Volumen:
Plástico Volumen:
Cantidad de Muestra:
Recepcionado/Registrado por: Fecha: Hora:
Condiciones a la recepción: Correcto Incorrecto
Condiciones de conservación: Temperatura ambiente Refrigeración Congelación
OBSERVACIONES:.....
.....

PROVINCIA: VALENCIA

MUNICIPIO: ALZIRA
ZA: ALZIRA 9 TENISQUASH

CÓDIGO REFERENCIA DE LA MUESTRA: 460000001735

NOMBRE DE LA MUESTRA: TENISQUASH (POZO) ALZIRA

FECHA DE LA TOMA DE MUESTRAS: 30/09/2024

ORIGEN: Aguas de Mar EDAR
 Abastecimiento Captación Entidad Singular
 Potabilizadora Fuente pública Grifo Consumidor (R.D140)
 Zonas Húmedas Piscinas de uso Colectivo Otros

PUNTO DE MUESTREO: GRIFO SALIDA POZO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA: 19.6°C

CLORO DETECTADO: 0.0 ppm ADICIÓN TIOSULFATO: NO

MUESTRA TOMADA POR: CSP-ALZIRA
 Servicios Territoriales Farmacéuticos Titulares

TIPO DE ANÁLISIS:
 Completo De Control Grifo Consumidor
 De Vigilancia Desmineralización Otros
 Vertidos Mar Aguas de MAR EDAR
 Piscinas de uso Público Nitrato en campaña

Observaciones: Termómetro

EBRO	TLC 720	70058143
------	---------	----------

LABORATORI DE SALUT PÚBLICA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

SOL-LICITUD D'ANALISI
SOLICITUD DE ANÁLISIS

SANITAT AMBIENTAL
SANIDAD AMBIENTAL

N.º
Data/Fecha 30/9/24 Hora 9:40

A RELLENAR POR EL LABORATORIO

Nº Ejemplares: Vidrio Volumen:
Plástico Volumen:
Cantidad de Muestra:
Recepcionado/Registrado por: Fecha: Hora:
Condiciones a la recepción: Correcto Incorrecto
Condiciones de conservación: Temperatura ambiente Refrigeración Congelación
OBSERVACIONES:.....

PROVINCIA: VALENCIA

MUNICIPIO: ALZIRA; ZA:
ALZIRA 9 TENISQUASH

CÓDIGO REFERENCIA DE LA MUESTRA: 460170001103

NOMBRE DE LA MUESTRA: RED DE ALZIRA 9-CENTRE ESPORTIU TENISQUASH

FECHA DE LA TOMA DE MUESTRAS: 30/09/2024

ORIGEN: Aguas de Mar EDAR
 Abastecimiento Captación Entidad Singular
 Potabilizadora Fuente pública Grifo Consumidor (R.D140)
 Zonas Húmedas Piscinas de uso Colectivo Otros

PUNTO DE MUESTREO: VESTUARIO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA: 22,1°C

CLORO DETECTADO: 1,18 ppm ADICIÓN TIOSULFATO: NO

MUESTRA TOMADA POR: CSP-ALZIRA
 Servicios Territoriales Farmacéuticos Titulares

TIPO DE ANÁLISIS:

Completo De Control Grifo Consumidor
 De Vigilancia Desmineralización Otros
 Vertidos Mar Aguas de MAR EDAR
 Piscinas de uso Público Nitrato en campaña

Observaciones: Termómetro

Ebro	TLC 720	70058143
------	---------	----------

ACTA Nº 33356

En ALZIRA siendo las 9:45 horas del día 22 de OCTUBRE de 20 24
A _____ sent les _____ horas del día _____ de _____ de 20 _____

el Agente de Control Oficial que suscribe SP-CSA-083
l'Agent de Control Oficial que subscriu _____

Se persona en el establecimiento dedicado a ZONA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO DE
es persona a l'establiment dedicat a _____
ALZIRA-9 C.E.TENISQUASH con Nº RGSA/Nº Autorización _____
amb Nº RGSA/Nº Autorització _____

sitio en C/PI CTRD. VILELLA, S/N de la población de ALZIRA
situat al C/PI _____ de la població de _____

provincia de VALENCIA propiedad de TENISQUASH, S.A.
provincia de _____ propietat de _____

con D.N.I./C.I.F. A-46575429 y en presencia de FRANCISCO ROCA
amb D.N.I./C.I.F. _____ i en presència de _____

con D.N.I./C.I.F. 20814874-N en su condición de TECNICO MANTENIMIENTO
amb D.N.I./C.I.F. _____ en su condició de _____

Motivo de la visita: REMUESTREO CAMPAÑA NITRATOS
Motiu de la visita: _____

Como consecuencia del control oficial efectuado se ponen de manifiesto los siguiente hechos:
Com a conseqüència del control oficial efectuat es posen de manifest els següents fets:

EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE REALIZO TOMA DE MUESTRAS DE LA CAMPAÑA DE NITRATOS EN RED DE ABASTECIMIENTO Y EN CAPTACION. LOS RESULTADO ANALITICOS DE DICHA TOMA, FINALIZADOS EN FECHA 14-OCTUBRE-2024 MOSTRAN VALORES SUPERIORES AL VALOR PARAMETRICO DE NITRATOS ESTABLECIDO EN EL "REAL DECRETO 3/2023, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS TÉCNICO-SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO, SU CONTROL Y SUMINISTRO" (R.D. 3/2023)
→ VALOR HALLADO EN RED = 53 mg NITRATOS/L Y EN CAPTACION = 55 mg/L NITRATOS. SIENDO EL VALOR PARAMETRICO ESTABLECIDO EN ANEXO I PARTE B TABLA 2 PARA LOS NITRATOS EN EL R.D. 3/2023 DE 50 mg NITRATOS/L, POR LO QUE SE PROCEDE A REMUESTREAR PARA CONFIRMAR VALORES DE NITRATOS EN ABASTECIMIENTO Y CAPTACION.

- ABASTECIMIENTO - RED : PUNTO DE TOMA → UESPUA Río T = 21,6°C CLORO LIBRE RESIDUAL = 2,05 mg/L
- CAPTACION : PUNTO → GRIFO SALIDA POZO T = 19,9°C CLORO LIBRE RESIDUAL = 0,00 mg/L
(Termómetro - EBRO TLC 720 Nº Serie 70058143)

→ CONTINUA →

Y, en testimonio de lo actuado, se levanta la presente acta por TRIPLICADO en presencia del interesado que la firma junto al funcionario actuante
I, com a testimoni de l'actuació, se estén la present acta per TRIPLICAT en presència de l'interessat que la signa junt al funcionari actuant.

Por la empresa / Per l'empresa

El agente de control oficial / L'agente de control oficial







ES CONTINUACIÓN DEL ACTA / FORMULARIO Nº
ÉS CONTINUACIÓ DE L'ACTA / FORMULARI Nº 33356
(TACHAR LO QUE NO PROCEDA / RATLLAR EL QUE NO CORRESPONGA)

HOJA 1 DE 1
FULL... DE...

* ANTE VALORES DE CLORO LIBRE RESIDUAL SUPERIORES AL VALOR PARAMETRICO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 3/2023 SE PROCEDE A DESCONECTAR CLORADOR Y RECONEXIONAR ALIBRE PARA RESTITUIR VALORES A LOS ADECUADOS, EN LA RED DE ABASTECIMIENTO ENVIARAN CONFIRMACIÓN DEL VALOR DE CLORO LIBRE RESIDUAL UNA VEZ AJUSTADO Y REVISARAN INSTALACIÓN PARA EVITAR DESAJUSTES DE LA CLORACION (mail: ambiental_alzira@gva.es)

Y, en testimonio de lo actuado, se levanta el presente documento por TRIPLICADO en presencia del interesado que lo firma junto con el funcionario actuante.

I, com a testimoni de l'actuació, s'estén aquest document per triplicat en presència de l'interessat que el signa junt al funcionari actuant.

Por la empresa / Per l'empresa

El agente de control oficial / L'agent de control oficial

LABORATORI DE SALUT PÚBLICA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

SOL·LICITUD D'ANALISI
SOLICITUD DE ANÁLISIS

SANITAT AMBIENTAL
SANIDAD AMBIENTAL

N.º
Data/Fecha..... Hora 9:30.....

A RELLENAR POR EL LABORATORIO

Nº Ejemplares: Vidrio Volumen:
Plástico Volumen:

Cantidad de Muestra:

Recepcionado/Registrado por: Fecha: Hora:

Condiciones a la recepción: Correcto Incorrecto

Condiciones de conservación: Temperatura ambiente Refrigeración Congelación

OBSERVACIONES:..... REHUESTRAS.....

PROVINCIA: VALENCIA

MUNICIPIO: ALZIRA

ZA: ALZIRA 9 TENISQUASH

CÓDIGO REFERENCIA DE LA MUESTRA: 460000001735

NOMBRE DE LA MUESTRA: TENISQUASH (POZO) ALZIRA

FECHA DE LA TOMA DE MUESTRAS: 22/10/2024

ORIGEN:

Abastecimiento

Potabilizadora

Zonas Húmedas

Aguas de Mar

Captación

Fuente pública

Piscinas de uso Colectivo

EDAR

Entidad Singular

Grifo Consumidor (R.D140)

Otros

PUNTO DE MUESTREO: GRIFO SALIDA POZO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA: 19,9°C

CLORO DETECTADO: 0,00 ppm

ADICIÓN TIOSULFATO: NO

MUESTRA TOMADA POR:

CSP-ALZIRA

Servicios Territoriales

Farmacéuticos Titulares

TIPO DE ANÁLISIS:

Completo

De Vigilancia

Vertidos Mar

Piscinas de uso Público

De Control

Desmineralización

Aguas de MAR

Nitrato en campaña

Grifo Consumidor

Otros

EDAR

REHUESTRAS

Observaciones: Termómetro

EBRO	TLC 720	70058143
------	---------	----------

LABORATORI DE SALUT PÚBLICA
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

SOL-LICITUD D'ANALISI
SOLICITUD DE ANÁLISIS

SANITAT AMBIENTAL
SANIDAD AMBIENTAL

N.º.....
Data/Fecha..... Hora 9:15

A RELLENAR POR EL LABORATORIO

Nº Ejemplares: Vidrio Volumen:
Plástico Volumen:
Cantidad de Muestra:
Recepcionado/Registrado por: Fecha: Hora:
Condiciones a la recepción: Correcto Incorrecto
Condiciones de conservación: Temperatura ambiente Refrigeración Congelación
OBSERVACIONES:.....

PROVINCIA: VALENCIA

MUNICIPIO: ALZIRA; ZA:
ALZIRA 9 TENISQUASH

CÓDIGO REFERENCIA DE LA MUESTRA: 460170001103

NOMBRE DE LA MUESTRA: RED DE ALZIRA 9-CENTRE ESPORTIU TENISQUASH

FECHA DE LA TOMA DE MUESTRAS: 22/10/2024

ORIGEN: Aguas de Mar EDAR
 Abastecimiento Captación Entidad Singular
 Potabilizadora Fuente pública Grifo Consumidor (R.D140)
 Zonas Húmedas Piscinas de uso Colectivo Otros

PUNTO DE MUESTREO: VESTUARIO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA: 21,6°C

CLORO DETECTADO: 2,05 ppm ADICIÓN TIOSULFATO: NO

MUESTRA TOMADA POR: CSP-ALZIRA
 Servicios Territoriales Farmacéuticos Titulares

TIPO DE ANÁLISIS:
 Completo De Control Grifo Consumidor
 De Vigilancia Desmineralización Otros
 Vertidos Mar Aguas de MAR EDAR
 Piscinas de uso Público Nitrato en campaña
REMUESTRO

Observaciones: Termómetro

Ebro	TLC 720	70058143
------	---------	----------