

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.000 ML

Tipo de análisis: Anál. Legionella

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 18.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observaciones:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 21/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 1.000 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. Legionel·la

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 18.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observacions:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 21/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 11.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,88	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	23	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	880	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobios a 22°C	2	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro está establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Los V.P. marcados con (2) corresponden a concentraciones mínimas exigidas.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 11.07.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 15/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT
Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 11.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,88	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	23	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	880	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobis a 22°C	2	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Els V.P. marcats amb (*) corresponen a concentracions mínimes exigides.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 11.07.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 15/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 09.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 10/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 09.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 10/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 29.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,09	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	0,0152	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	0,0050	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0124	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0560	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 29.07.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 30/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT
Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 29.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,09	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	0,0152	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	0,0050	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0124	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0560	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 29.07.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 30/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRALParque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 09.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Nitratos	46	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 10/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 09.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Nitrats	46	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 10/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 09.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 10/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 09.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 10/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 09.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 10/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 09.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 10/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 4

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 09.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 10/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 4

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 09.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 10/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 11.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,89	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	25	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	880	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 11.07.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 15/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	07.07.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	08.07.2025	Data inici anàlisi:	08.07.2025
		Data final anàlisi:	11.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,89	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	25	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	880	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 11.07.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 15/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRALParque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. DEPOSITO BAJO.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 11.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,78	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	17	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	890	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobios a 22°C	2	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Los V.P. marcados con (2) corresponden a concentraciones mínimas exigidas.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 07.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. DEPOSITO BAJO.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 08.07.2025

Fecha inicio análisis: 08.07.2025

Fecha final análisis: 11.07.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 15/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT
Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. DEPOSITO BAJO.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 11.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,78	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	17	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	890	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobis a 22°C	2	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Els V.P. marcats amb (*) corresponen a concentracions mínimes exigides.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 07.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. DEPOSITO BAJO.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 08.07.2025

Data inici anàlisi: 08.07.2025

Data final anàlisi: 11.07.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 15/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 14.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 15.07.2025

Fecha inicio análisis: 15.07.2025

Fecha final análisis: 18.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,90	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	900	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra**INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE****Tipo de muestra:** Agua consumo humano**Fecha toma de muestra:** 14.07.2025**Tipo de toma de muestra:** T.M. Simple. #**Realizada por:** Cliente**Ref./punto de toma de muestra:** ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.**Volumen de muestra:** 750 ML**Tipo de análisis:** Análisis control**Fecha recepción de muestra:** 15.07.2025**Fecha inicio análisis:** 15.07.2025**Fecha final análisis:** 18.07.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 21/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRALParque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 14.07.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.

Volum de mostra: 750 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàlisi control
Data recepció de la mostra: 15.07.2025 **Data inici anàlisi:** 15.07.2025 **Data final anàlisi:** 18.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,90	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	900	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.
 Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023
 EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.
 Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo
 El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.
 Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
 Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.
 Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
 Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
 46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
 Cerro de Sta. Bárbara s/n
 44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
 Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
 41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
 C/ Resina 39. Nave 11
 28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 14.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. El Raco.C/Comarques Valencianes frente nº18.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 15.07.2025

Data inici anàlisi: 15.07.2025

Data final anàlisi: 18.07.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 21/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUELGAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 23.07.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	3	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 24/07/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 23.07.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	3	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 24/07/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0102	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0601	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 22/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0102	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0601	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 22/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	0,0054	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0105	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0570	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 22/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	0,0054	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0105	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0570	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 22/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0086	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0477	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 22/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0086	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0477	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 22/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,03	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacilo	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoato	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclo	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutometon	0,0049	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Terbuteton-desetil	0,0240	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0060	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 22/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 21.07.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 22.07.2025

Fecha inicio análisis: 22.07.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT
Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,03	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina#desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacil	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoat	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatíó	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclor	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbumetó	0,0049	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Terbutetó-desetil	0,0240	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0060	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 22/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 21.07.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 22.07.2025

Data inici anàlisi: 22.07.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 05.08.2025

Fecha final análisis: 06.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 07/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 05.08.2025

Data final anàlisi: 06.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 07/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 22.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0101	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0619	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 22.08.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 25/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUELGAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 04.08.2025

Data final anàlisi: 22.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0101	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0619	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 04.08.2025

Data final anàlisi: 22.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 25/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 05.08.2025

Fecha final análisis: 06.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 07/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 05.08.2025

Data final anàlisi: 06.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 07/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 05.08.2025

Fecha final análisis: 06.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 07/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 05.08.2025

Data final anàlisi: 06.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 07/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 4

Volumen de muestra: 250 ML

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 04.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Nitratos	47	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 06/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 4

Volum de mostra: 250 ML

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 04.08.2025

Data final anàlisi: 04.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Nitrats	47	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 06/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 07.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,71	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	21	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	890	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 07.08.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 08/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	04.08.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	04.08.2025	Data inici anàlisi:	04.08.2025
		Data final anàlisi:	07.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,71	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	21	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	890	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 04.08.2025

Data final anàlisi: 07.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 08/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 07.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,77	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	22	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	890	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Los V.P. marcados con (2) corresponden a concentraciones mínimas exigidas.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 04.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 04.08.2025

Fecha inicio análisis: 04.08.2025

Fecha final análisis: 07.08.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 08/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	04.08.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	04.08.2025	Data inici anàlisi:	04.08.2025
		Data final anàlisi:	07.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,77	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	22	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,7	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	890	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Els V.P. marcats amb (*) corresponen a concentracions mínimes exigides.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 04.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 04.08.2025

Data inici anàlisi: 04.08.2025

Data final anàlisi: 07.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 08/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 11.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 11.08.2025

Fecha inicio análisis: 11.08.2025

Fecha final análisis: 14.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,68	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	23	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,9	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	600	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra**INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE****Tipo de muestra:** Agua consumo humano**Fecha toma de muestra:** 11.08.2025**Tipo de toma de muestra:** T.M. Simple. #**Realizada por:** Cliente**Ref./punto de toma de muestra:** ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.**Volumen de muestra:** 750 ML**Tipo de análisis:** Análisis control**Fecha recepción de muestra:** 11.08.2025**Fecha inicio análisis:** 11.08.2025**Fecha final análisis:** 14.08.2025**Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)****Firmado en Paterna a 18/08/2025****(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)****(DC) Ensayos realizados por el cliente**

Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRALParque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT
Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 11.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 11.08.2025

Data inici anàlisi: 11.08.2025

Data final anàlisi: 14.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,68	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	23	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,9	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	600	µS/cm	14%	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 11.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Red C/ General Castaños. Fuente pública.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 11.08.2025

Data inici anàlisi: 11.08.2025

Data final anàlisi: 14.08.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 18/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0636	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 09/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 08.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0636	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT****Tipus de mostra:** aigua continental**Data presa de mostra:** 18.08.2025**Tipus de presa de mostra:** T.M. Simple. #**Realitzada per:** CLIENT**Ref./punt de presa de mostra:** ALZIRA. POZO 1**Volum de mostra:** 500 ML**Tipus d'anàlisi:** Anàl. plaguicides**Data recepció de la mostra** 19.08.2025**Data inici anàlisi:** 19.08.2025**Data final anàlisi:** 08.09.2025**Assaigs validats per:** Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)**Signat a Paterna a** 09/09/2025**(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)**

Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 20.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	6	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 21/08/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 20.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	6	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 21/08/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0565	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 09/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 08.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0565	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

INFORME D'ASSAIG	
Nº de Registre	2025/080764

Dades del sol·licitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	aigua continental	Data presa de mostra:	18.08.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. POZO 2		
Volum de mostra:	500 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	19.08.2025	Data inici anàlisi:	19.08.2025
		Data final anàlisi:	08.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 09/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,05	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0529	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 09/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	aigua continental	Data presa de mostra:	18.08.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. POZO 3		
Volum de mostra:	500 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	19.08.2025	Data inici anàlisi:	19.08.2025
		Data final anàlisi:	08.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,05	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0529	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:
El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023
Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 08.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 09/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 4

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0680	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 4

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 09/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental **Data presa de mostra:** 18.08.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 4

Volum de mostra: 500 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra: 19.08.2025 **Data inici anàlisi:** 19.08.2025 **Data final anàlisi:** 08.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0680	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
 Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
 Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.
 Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
 Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
 46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
 Cerro de Sta. Bárbara s/n
 44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
 Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
 41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
 C/ Resina 39. Nave 11
 28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 4

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 08.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 09/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**GAMASER - ARAGON**
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL**GAMASER - ANDALUCIA**
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)**GAMASER - MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 1.000 ML

Tipo de análisis: Anál. Legionella

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 29.08.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observaciones:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 03/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUELGAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 1.000 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. Legionel·la

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 29.08.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observacions:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 03/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacilo	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoato	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclor	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbumeton	<0,0045	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario **A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Terbumeton-desetil	0,0058	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	<0,0045	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)
Firmado en Paterna a 09/09/2025
(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)


Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 18.08.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 19.08.2025

Fecha inicio análisis: 19.08.2025

Fecha final análisis: 08.09.2025



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (Espanya)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 18.08.2025
Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #
Realitzada per: CLIENT
Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 500 ML **Tipus d'anàlisi:** Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra: 19.08.2025 **Data inici anàlisi:** 19.08.2025 **Data final anàlisi:** 08.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina#desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacil	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoat	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatíó	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolacior	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbumetó	<0,0045	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
 Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
 46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
 Cerro de Sta. Bárbara s/n
 44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
 Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
 41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
 C/ Resina 39. Nave 11
 28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 08.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Terbutmetó-desetil	0,0058	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	<0,0045	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 09/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 18.08.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. RED. OFICINAS AVSA C/ COSTA 16.

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 19.08.2025

Data inici anàlisi: 19.08.2025

Data final anàlisi: 08.09.2025



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. P. I. El Pla. Pozo El Pla.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 02.09.2025

Fecha inicio análisis: 23.09.2025

Fecha final análisis: 06.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Nitratos	45	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
Total de plaguicidas	0,17	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	0,0067	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina desetil	0,0333	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	0,0229	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacilo	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoato	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclor	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	0,0167	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. P. I. El Pla. Pozo El Pla.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 02.09.2025

Fecha inicio análisis: 23.09.2025

Fecha final análisis: 06.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Terbumeton	<0,0045	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Terbumeton-desetil	0,0484	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0389	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 07/10/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario | A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. P. I. El Pla. Pozo El Pla.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 02.09.2025

Fecha inicio análisis: 23.09.2025

Fecha final análisis: 06.10.2025



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**ARAGÓN**
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel**ANDALUCÍA**
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)**MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	aigua continental	Data presa de mostra:	01.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. P. I. El Pla. Pozo El Pla.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	02.09.2025	Data inici anàlisi:	23.09.2025
		Data final anàlisi:	06.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Nitrats	45	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
Total d'plaguicides	0,17	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	0,0067	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina#desetil	0,0333	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	0,0229	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacil	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoat	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatió	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolacior	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	0,0167	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. P. I. El Pla. Pozo El Pla.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 02.09.2025

Data inici anàlisi: 23.09.2025

Data final anàlisi: 06.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Terbumetó	<0,0045	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Terbumetó-desetil	0,0484	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0389	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 07/10/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. P. I. El Pla. Pozo El Pla.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 02.09.2025

Data inici anàlisi: 23.09.2025

Data final anàlisi: 06.10.2025



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 01.09.2025

Fecha final análisis: 18.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,08	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	0,0114	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0101	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0598	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario | A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 01.09.2025

Fecha final análisis: 18.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 19/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**ARAGÓN**
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel**ANDALUCÍA**
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)**MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	aigua continental	Data presa de mostra:	01.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. POZO 1		
Volum de mostra:	500 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	01.09.2025	Data inici anàlisi:	01.09.2025
		Data final anàlisi:	18.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,08	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	0,0114	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0101	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0598	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 01.09.2025

Data inici anàlisi: 01.09.2025

Data final anàlisi: 18.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 19/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 01.09.2025

Fecha final análisis: 04.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,78	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitratos	23	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	890	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.

Volumen de muestra: 750 ML

Tipo de análisis: Análisis control

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 01.09.2025

Fecha final análisis: 04.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Rebeca Franco Domenech
(Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 05/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	01.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.		
Volum de mostra:	750 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi control
Data recepció de la mostra	01.09.2025	Data inici anàlisi:	01.09.2025
		Data final anàlisi:	04.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,78	mg/l Cl2		0,40 a 1,00	Aportado por el cliente	DC
Nitrats	23	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
pH	7,8	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	890	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	4,0	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:						
El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.						
Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023						
EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.						
Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo						
El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.						
Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.						
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.						
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.						



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. URB SAN BERNARDO. PLA DE CORBERA.

Volum de mostra: 750 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi control

Data recepció de la mostra 01.09.2025

Data inici anàlisi: 01.09.2025

Data final anàlisi: 04.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Rebeca Franco Domenech
(Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 05/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.000 ML

Tipo de análisis: Anál. Legionella

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 02.09.2025

Fecha final análisis: 12.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observaciones:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 16/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 TeruelANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 1.000 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. Legionel·la

Data recepció de la mostra 01.09.2025

Data inici anàlisi: 02.09.2025

Data final anàlisi: 12.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Legionella spp	No detectada	ufc/L			UNE-EN ISO 11731:2017	A

Observacions:

*El límite de detección teórico del ensayo de Legionella spp., expresado en ufc/L es de 4**El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.**El método de ensayo utilizado para el parámetro de Legionella spp (ISO 11731:2017) es Matriz A, Procedimientos 5y7 ,Medio/s AyC-GVPC y se ha utilizado un volumen total de 270 mL.*

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 16/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)**ARAGÓN**
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel**ANDALUCÍA**
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)**MADRID**
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 4

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 02.09.2025

Fecha final análisis: 03.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 04/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: aigua continental Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 4

Volum de mostra: 250 ML Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 01.09.2025 Data inici anàlisi: 02.09.2025 Data final anàlisi: 03.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 04/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 02.09.2025

Fecha final análisis: 03.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 04/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	aigua continental	Data presa de mostra:	01.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. POZO 3		
Volum de mostra:	250 ML	Tipus d'anàlisi:	Control operacional
Data recepció de la mostra	01.09.2025	Data inici anàlisi:	02.09.2025
		Data final anàlisi:	03.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 04/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 02.09.2025

Fecha final análisis: 03.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 04/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 01.09.2025

Data inici anàlisi: 02.09.2025

Data final anàlisi: 03.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 04/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 02.09.2025

Fecha final análisis: 03.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiología)

Firmado en Paterna a 04/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 01.09.2025

Data inici anàlisi: 02.09.2025

Data final anàlisi: 03.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 04/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL

Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON

Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA

Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 01.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 250 ML

Fecha recepción de muestra: 01.09.2025

Fecha inicio análisis: 01.09.2025

Fecha final análisis: 01.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Nitratos	47	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 02/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 01.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 250 ML

Data recepció de la mostra 01.09.2025

Data inici anàlisi: 01.09.2025

Data final anàlisi: 01.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Nitrats	47	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 02/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

GAMASER - CENTRAL
Parque Empresarial Táctica - C/ Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

GAMASER - ARAGON
Cerro de Sta. Bárbara s/n
44003 TERUEL

GAMASER - ANDALUCIA
Polígono Emp. Los Llanos C/ Extremadura 124B
41909 Salteras (SEVILLA)

GAMASER - MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0103	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0628	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 2

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 29/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0103	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0628	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant**A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra**INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT**

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 2

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 29/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Cloro residual combinado (Dato Cliente)	0,98	mg/l Cl2		2,00	Aportado por el cliente	DC
# Cloro residual libre (Dato del Cliente)	0,83	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Cianuros totales	<5	µg/l CN	19 %	50	PEE-GA/318	A
Amonio	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325	A
Calcio	110	mg/l Ca	14 %		PEE-GA/325	A
Cloruros	73,3	mg/l Cl	14 %	250	PEE-GA/325	A
Dureza Total (Tít. Hidrot.)	42	°F			PEE-GA/325	A
Magnesio	36	mg/l Mg	13 %		PEE-GA/325	A
Nitratos	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
Nitritos	<0,02	mg/l NO2	17 %	0,10	PEE-GA/325	A
Sulfatos	202	mg/l SO4	14 %	250	PEE-GA/325	A
Tít. Alcalim. Completo	210	mg/l CaCO3	13 %		PEE-GA/325	A
pH	7,5	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductividad a 20 °C	890	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Acrilamida	<0,03	µg/l	26 %	0,10	PEE-GA/341	A
Turbidez	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
Carbono Orgánico Total	1,7	mg/l C	28 %	5,0	PEE-GA/350	A
# Olor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilución		3	PEE-GA/352	A
Aluminio	53	µg/l Al	22 %	200	PEE-GA/365	A
Antimonio	<0,5	µg/l Sb	21 %	10	PEE-GA/365	A
Arsénico	<0,5	µg/l As	19 %	10	PEE-GA/365	A
Boro	0,037	mg/l B	19 %	1,500	PEE-GA/365	A
Cadmio	<0,05	µg/l Cd	19 %	5,00	PEE-GA/365	A
Cobre	<0,002	mg/l Cu	21 %	2,000	PEE-GA/365	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Cromo (III + VI)	<1	µg/l Cr	22 %	50	PEE-GA/365	A
Hierro	<2	µg/l Fe	22 %	200	PEE-GA/365	A
Manganeso	<1	µg/l Mn	20 %	50	PEE-GA/365	A
Mercurio	<0,07	µg/l Hg	20 %	1,00	PEE-GA/365	A
Niquel	<1	µg/l Ni	18 %	20	PEE-GA/365	A
Plomo	<1	µg/l Pb	23 %	10	PEE-GA/365	A
Selenio	0,6	µg/l Se	18 %	20	PEE-GA/365	A
Sodio	43	mg/l Na	14 %	200	PEE-GA/365	A
Uranio	<2	µg/l U	29 %	30	PEE-GA/365	A
Total de plaguicidas	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Índice de Langelier a 20°C	0,3				PEE-GA/440	A
1,2-Dicloroetano	<0,2	µg/l	37 %	3,0	PEE-GA/481	A
Benceno	<0,2	µg/l	35 %	1,0	PEE-GA/481	A
Bromodichlorometano	12	µg/l	32 %		PEE-GA/481	A
Clorodibromometano	21	µg/l	30 %		PEE-GA/481	A
Suma de THMs	50	µg/l		100	PEE-GA/481	A
Tetracloroetano	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481	A
Tribromometano	12	µg/l	26 %		PEE-GA/481	A
Tricloroetano	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481	A
Tricloroetano + Tetracloroetano	<0,2	µg/l		10	PEE-GA/481	A
Triclorometano	4,9	µg/l	30 %		PEE-GA/481	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Benzo (a) pireno	<0,002	µg/l	30 %	0,010	PEE-GA/535	A
Benzo (b) fluoranteno	<0,002	µg/l	26 %		PEE-GA/535	A
Benzo (g h i) perileno	<0,002	µg/l	45 %		PEE-GA/535	A
Benzo (k) fluoranteno	<0,002	µg/l	31 %		PEE-GA/535	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
Fluoranteno	<0,005	µg/l	25 %	0,010	PEE-GA/535	A
Indeno (1 2 3-c d) pireno	<0,004	µg/l	44 %		PEE-GA/535	A
Suma de HPA	<0,005	µg/l	45 %	0,100	PEE-GA/535	A
Cloruro de Vinilo	<0,15	µg/l	34 %	0,50	PEE-GA/547	A
Epiclorhidrina	<0,03	µg/l	28 %	0,10	PEE-GA/547	A
Suma de 20 PFAS	0,0070	µg/l		0,1000	PEE-GA/552	A
Suma de 4 PFAS	0,0070	µg/l		0,1000	PEE-GA/552	A
Ácido perfluorobutano sulfónico	<0,0015	µg/l	33 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorobutanoico	<0,0015	µg/l	36 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorodecano sulfónico	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorodecanoico	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorododecano sulfónico	<0,0015	µg/l	30 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorododecanoico	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluoroheptano sulfónico	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluoroheptanoico	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorohexano sulfónico	0,0055	µg/l	27 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Ácido perfluorohexanoico	<0,0015	µg/l	26 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorononano sulfónico	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorononanoico	<0,0015	µg/l	31 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Ácido perfluorooctano sulfónico	0,0015	µg/l	29 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Ácido perfluorooctanoico	<0,0015	µg/l	28 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Ácido perfluoropentano sulfónico	<0,0015	µg/l	23 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluoropentanoico	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluorotridecano sulfónico	<0,0015	µg/l	36 %		PEE-GA/552	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Ácido perfluorotridecanoico	<0,0015	µg/l	32 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluoroundecano sulfónico	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552	A
Ácido perfluoroundecanoico	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Suma de Ácidos Haloacéticos (HAH)	6,7870	µg/l	31 %	60,000	PEE-GA/554	A
Ácido dibromoacético	4,3868	µg/l	27 %		PEE-GA/554	A
Ácido dicloroacético	2,4002	µg/l	25 %		PEE-GA/554	A
Ácido monobromoacético	<2,0000	µg/l	26 %		PEE-GA/554	A
Ácido monocloroacético	<2,0000	µg/l	29 %		PEE-GA/554	A
Ácido tricloroacético	<2,0000	µg/l	25 %		PEE-GA/554	A
Bisfenol A	<0,03	µg/l	25 %	2,50	PEE-GA/555	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacilo	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoato	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario | **A46000477**

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclor	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbumeton	0,0052	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Terbumeton-desetil	0,0168	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0079	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Bromatos	<3,00	µg/l	33 %	10,0	PEE-GA/558	A
Cloratos	0,06	mg/L	28 %	0,70	PEE-GA/558	A
Cloritos	<0,02	mg/L	17 %	0,70	PEE-GA/558	A
Fluoruros	0,18	mg/l F	16 %	1,50	PEE-GA/558	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL		0	UNE-EN ISO 10705-2:2002	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobios a 22°C	No detectado	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococos	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliformes Totales	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22±1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Los V.P. marcados con (2) corresponden a concentraciones mínimas exigidas.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volumen de muestra: 1.875 ML

Tipo de análisis: Análisis completo

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 01.10.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 03/10/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)

(DC) Ensayos realizados por el cliente



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).		
Volum de mostra:	1.875 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	01.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Clor residual combinat (Dada Client)	0,98	mg/l Cl2		2,00	Aportado por el cliente	DC
# Clor residual lliure (Data del Client)	0,83	mg/l Cl2		0,40 ⁽²⁾	Aportado por el cliente	DC
Cianurs totals	<5	µg/l CN	19 %	50	PEE-GA/318	A
Amoni	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325	A
Calci disolt	110	mg/l Ca	14 %		PEE-GA/325	A
Clorurs	73,3	mg/l Cl	14 %	250	PEE-GA/325	A
Duresa Total	42	°F			PEE-GA/325	A
Magnesi disolt	36	mg/l Mg	13 %		PEE-GA/325	A
Nitrats	19	mg/l NO3	14 %	50	PEE-GA/325	A
Nitrits	<0,02	mg/l NO2	17 %	0,10	PEE-GA/325	A
Sulfats	202	mg/l SO4	14 %	250	PEE-GA/325	A
Alcalinitat Total	210	mg/l CaCO3	13 %		PEE-GA/325	A
pH	7,5	u. pH	± 0,19	6,5 a 9,5	PEE-GA/329	A
Conductivitat a 20°C	890	µS/cm	14 %	2.500	PEE-GA/331	A
Acrilamida	<0,03	µg/l	26 %	0,10	PEE-GA/341	A
Terbolesa	<0,3	UNT	23 %	0,8	PEE-GA/346	A
Color	<4,5	u.Pt-Co	13 %	15	PEE-GA/349	A
Carboni Orgànic Total	1,7	mg/l C	28 %	5,0	PEE-GA/350	A
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352	A
Alumini	53	µg/l Al	22 %	200	PEE-GA/365	A
Antimoni	<0,5	µg/l Sb	21 %	10	PEE-GA/365	A
Arsènic	<0,5	µg/l As	19 %	10	PEE-GA/365	A
Bor	0,037	mg/l B	19 %	1,500	PEE-GA/365	A
Cadmi	<0,05	µg/l Cd	19 %	5,00	PEE-GA/365	A
Coure	<0,002	mg/l Cu	21 %	2,000	PEE-GA/365	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).		
Volum de mostra:	1.875 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	01.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Crom (III + VI)	<1	µg/l Cr	22 %	50	PEE-GA/365	A
Ferro	<2	µg/l Fe	22 %	200	PEE-GA/365	A
Manganès	<1	µg/l Mn	20 %	50	PEE-GA/365	A
Mercuri	<0,07	µg/l Hg	20 %	1,00	PEE-GA/365	A
Níquel	<1	µg/l Ni	18 %	20	PEE-GA/365	A
Plom	<1	µg/l Pb	23 %	10	PEE-GA/365	A
Seleni	0,6	µg/l Se	18 %	20	PEE-GA/365	A
Sodi	43	mg/l Na	14 %	200	PEE-GA/365	A
Urani dissolt	<2	µg/l U	29 %	30	PEE-GA/365	A
Total d'plaguicides	<0,030	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Índex de Langelier	0,3				PEE-GA/440	A
1,2-Dicloroetà	<0,2	µg/l	37 %	3,0	PEE-GA/481	A
Benzè	<0,2	µg/l	35 %	1,0	PEE-GA/481	A
Diclorobromometà	12	µg/l	32 %		PEE-GA/481	A
Dibromoclorometà	21	µg/l	30 %		PEE-GA/481	A
Suma de Trihalometans	50	µg/l		100	PEE-GA/481	A
Tetracloroetà	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481	A
Tribromometà	12	µg/l	26 %		PEE-GA/481	A
Tricloroetà	<0,2	µg/l	37 %		PEE-GA/481	A
Tricloroetà+Tetracloroetà	<0,2	µg/l		10	PEE-GA/481	A
Triclorometà	4,9	µg/l	30 %		PEE-GA/481	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Benzo (a) pirè	<0,002	µg/l	30 %	0,010	PEE-GA/535	A
Benzo (b) fluorantè	<0,002	µg/l	26 %		PEE-GA/535	A
Benzo (g h i) perilè	<0,002	µg/l	45 %		PEE-GA/535	A
Benzo (k) fluorantè	<0,002	µg/l	31 %		PEE-GA/535	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).		
Volum de mostra:	1.875 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	01.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
Fluorantè	<0,005	µg/l	25 %	0,010	PEE-GA/535	A
Indeno (1 2 3-c d) pirè	<0,004	µg/l	44 %		PEE-GA/535	A
Suma de HPA	<0,005	µg/l	45 %	0,100	PEE-GA/535	A
Clorur de Vinil	<0,15	µg/l	34 %	0,50	PEE-GA/547	A
Epiclorhidrina	<0,03	µg/l	28 %	0,10	PEE-GA/547	A
Suma de 20 PFAS	0,0070	µg/l		0,1000	PEE-GA/552	A
Suma de 4 PFAS	0,0070	µg/l		0,1000	PEE-GA/552	A
Àcid perfluorobutà sulfònic	<0,0015	µg/l	33 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorobutanoic	<0,0015	µg/l	36 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorodecà sulfònic	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorodecanoic	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorododecà sulfònic	<0,0015	µg/l	30 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorododecanoic	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluoroheptano sulfònic	<0,0015	µg/l	25 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluoroheptanoic	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorohexano sulfònic	0,0055	µg/l	27 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Àcid perfluorohexanoic	<0,0015	µg/l	26 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorononano sulfònic	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorononanoic	<0,0015	µg/l	31 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Àcid perfluorooctano sulfònic	0,0015	µg/l	29 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Àcid perfluorooctanoic	<0,0015	µg/l	28 %	0,0700	PEE-GA/552	A
Àcid perfluoropentano sulfònic	<0,0015	µg/l	23 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluoropentanoic	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluorotridecano sulfònic	<0,0015	µg/l	36 %		PEE-GA/552	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).		
Volum de mostra:	1.875 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	01.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Àcid perfluorotridecanoic	<0,0015	µg/l	32 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluoroundecano sulfònic	<0,0015	µg/l	27 %		PEE-GA/552	A
Àcid perfluoroundecanoic	<0,0015	µg/l	28 %		PEE-GA/552	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Suma d'Àcids Haloacètics	6,7870	µg/l	31 %	60,000	PEE-GA/554	A
Àcid dibromoacètic	4,3868	µg/l	27 %		PEE-GA/554	A
Àcid dicloroacètic	2,4002	µg/l	25 %		PEE-GA/554	A
Àcid monobromoacètic	<2,0000	µg/l	26 %		PEE-GA/554	A
Àcid monocloroacètic	<2,0000	µg/l	29 %		PEE-GA/554	A
Àcid tricloroacètic	<2,0000	µg/l	25 %		PEE-GA/554	A
Bisfenol A	<0,03	µg/l	25 %	2,50	PEE-GA/555	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina#desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacil	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoat	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatió	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (Espanya)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).		
Volum de mostra:	1.875 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàlisi complet
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	01.10.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolaclo	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutmetó	0,0052	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Terbutmetó-desetil	0,0168	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0079	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Bromats	<3,00	µg/l	33 %	10,0	PEE-GA/558	A
Clorats	0,06	mg/L	28 %	0,70	PEE-GA/558	A
Clorits	<0,02	mg/L	17 %	0,70	PEE-GA/558	A
Fluorurs	0,18	mg/l F	16 %	1,50	PEE-GA/558	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL		0	UNE-EN ISO 10705-2:2002	A
Clostridium perfringens	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 14189:2017	A
Aerobis a 22°C	No detectat	ufc/mL		100	UNE-EN ISO 6222:1999	A
Enterococs	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 7899-2:2001	A
Coliforms totals	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A
Escherichia coli	0	ufc/100 mL		0	UNE-EN ISO 9308-1:2014	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 1.875 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 01.10.2025

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

EL valor mínimo del V.P. del cloro esta establecido según el Decreto 58/2006 del Gobierno Valenciano.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22+1°C) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68+4 horas.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Els V.P. marcats amb (*) corresponen a concentracions mínimes exigides.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. SALIDA DEPOSITO (cabecera).

Volum de mostra: 1.875 ML

Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 01.10.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - - Raquel Sancho Sánchez
(Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 03/10/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)

(DC) Assaigs realitzats pel client



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 29.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
# Dosis indicativa	<0,1	mSv/año		0,1	PEE-GA/440	A
Radiactividad alfa-total	<0,020	Bq/l		0,100	PEE-GA/448	A
Radiactividad beta-resto	<0,020	Bq/l		1,000	PEE-GA/448	A
Tritio	<10,0	Bq/l		100	PEE-GA/540	A
Radón-222	1,7	Bq/l	0,264	500	PEE-GA/541	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) de las sustancias radiactivas según Real Decreto 3/2023.

El límite de detección de ensayo de Radón-222 expresado en Bq/L es de 1,000.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 30/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 29.09.2025



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 29.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
# Dosi indicativa	<0,1	mSv/any		0,1	PEE-GA/440	A
Radioactivitat alfa-total	<0,020	Bq/l		0,100	PEE-GA/448	A
Radiactivitat beta-resto	<0,020	Bq/l		1,000	PEE-GA/448	A
Triti	<10,0	Bq/l		100	PEE-GA/540	A
Radó	1,7	Bq/l	0,264	500	PEE-GA/541	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) de las sustancias radiactivas según Real Decreto 3/2023.

El límite de detección de ensayo de Radón-222 expresado en Bq/L es de 1,000.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 30/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 29.09.2025



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario
A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra
INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE
Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacilo	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoato	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolacior	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Primetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbumeton	0,0063	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Terbumeton-desetil	0,0418	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0128	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 29/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua consumo humano

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. Salida filtros carbon activo		
Volum de mostra:	500 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	26.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,06	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Alaclor	<0,01	µg/l	49 %	0,03	PEE-GA/535	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
Clorprofam	<0,01	µg/l	35 %	0,03	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Atracina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Atracina#desetil	<0,0045	µg/l	33 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Atracina-desisopropil	<0,0045	µg/l	25 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Bromacil	<0,0045	µg/l	27 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Carbendacima	<0,0045	µg/l	31 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Ciproconazol	<0,0045	µg/l	19 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Clorpirifos	<0,0045	µg/l	33 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Dimetoat	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Diuron	<0,0045	µg/l	25 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatíó	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metolacior	<0,0045	µg/l	18 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Primetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Simacina	<0,0045	µg/l	22 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbumetó	0,0063	µg/l	21 %	0,0300	PEE-GA/556	A



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Terbutmetó-desetil	0,0418	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0128	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiacloprid	<0,0045	µg/l	36 %	0,0300	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 29/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. Salida filtros carbon activo

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0097	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0595	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 3

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 29/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0097	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0595	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 3

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 29/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Total de plaguicidas	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clorotoluron	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Imidacloprid	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malation	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanil	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0103	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0644	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosato	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Datos del destinatario

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 500 ML

Tipo de análisis: Anál. plaguicidas

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 16.09.2025

Fecha final análisis: 26.09.2025

Ensayos validados por: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química)

Firmado en Paterna a 29/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL

Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN

C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA

Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID

C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant	A46000477
AGUAS DE VALENCIA, S.A.	
GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19	
46005 VALENCIA (España)	
DNI/CIF A46000477	

Dades de la mostra			
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT			
Tipus de mostra:	aigua continental	Data presa de mostra:	15.09.2025
Tipus de presa de mostra:	T.M. Simple. #		
Realitzada per:	CLIENT		
Ref./punt de presa de mostra:	ALZIRA. POZO 1		
Volum de mostra:	500 ML	Tipus d'anàlisi:	Anàl. plaguicides
Data recepció de la mostra	16.09.2025	Data inici anàlisi:	16.09.2025
		Data final anàlisi:	26.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Total d'plaguicides	0,07	µg/l	49 %	0,50	PEE-GA/440	A
Cipermetrina	<0,01	µg/l	45 %	0,10	PEE-GA/535	A
2,4-D	<0,02	µg/l	24 %	0,10	PEE-GA/553	A
Bentazona	<0,02	µg/l	49 %	0,10	PEE-GA/553	A
Fluroxipir	<0,02	µg/l	39 %	0,10	PEE-GA/553	A
Clortoluró	<0,0045	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,02	µg/l	22 %	0,10	PEE-GA/556	A
Fenhexamida	<0,0045	µg/l	23 %	0,0300	PEE-GA/556	A
Malatí	<0,0045	µg/l	24 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Metalaxil	<0,0045	µg/l	21 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Pirimetanol	<0,0045	µg/l	36 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Spirotetramat ketohidroxi	<0,02	µg/l	33 %	0,10	PEE-GA/556	A
Terbutilacina	0,0103	µg/l	20 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Terbutilacina-desetil	0,0644	µg/l	22 %	0,1000	PEE-GA/556	A
Tiabendazol	<0,0045	µg/l	18 %	0,1000	PEE-GA/556	A
AMPA	<0,03	µg/l	31 %	0,10	PEE-GA/560	A
Glifosat	<0,03	µg/l	30 %	0,10	PEE-GA/560	A

Observacions:
El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Salida ETAP/Dep. Cabecera según R.D.3/2023
Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del sol·licitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (Espanya)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 500 ML

Tipus d'anàlisi: Anàl. plaguicides

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 16.09.2025

Data final anàlisi: 26.09.2025

Assaigs validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química)

Signat a Paterna a 29/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL Parque Empresarial Táctica C/Corretger 51 46988 Paterna (VALENCIA)	ARAGÓN C/ Tarazona de Aragón, 6 44002 Teruel	ANDALUCÍA Polígono Emp. Los LLanos C/ Extremadura 124 B 41909 Salteras (SEVILLA)	MADRID C/ Resina 39. Nave 11 28021 Villaverde (MADRID)
--	---	--	---

Datos del destinatario A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/PASAPORTE A46000477

Datos de la muestra

INFORMACIÓN DADA POR CLIENTE

Tipo de muestra: Agua continental

Fecha toma de muestra: 15.09.2025

Tipo de toma de muestra: T.M. Simple. #

Realizada por: Cliente

Ref./punto de toma de muestra: ALZIRA. POZO 1

Volumen de muestra: 250 ML

Tipo de análisis: Control operacional

Fecha recepción de muestra: 16.09.2025

Fecha inicio análisis: 17.09.2025

Fecha final análisis: 18.09.2025

Parámetros	Resultados	Unidades	Incert.	V.P.	Método Ensayo	Centro
Colifagos somáticos	No detectado	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observaciones:

El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados aplican a la muestra tal y como se recibió.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colifagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Este informe afecta exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.

Dicho informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Gamaser S.L.

Las incertidumbres corresponden a su máximo valor en el intervalo de medida. Las no indicadas en el Informe de Ensayo están a disposición del cliente.

Ensayos validados por: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)

Firmado en Paterna a 19/09/2025

(A) Ensayos realizados en Paterna (Valencia)



Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)

Dades del solicitant

A46000477

AGUAS DE VALENCIA, S.A.

GRAN VIA MARQUES DEL TURIA, 19
46005 VALENCIA (España)

DNI/CIF A46000477

Dades de la mostra

INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: aigua continental

Data presa de mostra: 15.09.2025

Tipus de presa de mostra: T.M. Simple. #

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: ALZIRA. POZO 1

Volum de mostra: 250 ML

Tipus d'anàlisi: Control operacional

Data recepció de la mostra 16.09.2025

Data inici anàlisi: 17.09.2025

Data final anàlisi: 18.09.2025

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode d'assaig	Centre
Colífags somàtics	No detectat	ufp/100 mL			UNE-EN ISO 10705-2:2002	A

Observacions:

El laboratori no és responsable de la informació proporcionada pel Client i no està emparada per l'acreditació de ENAC. Els resultats apliquen a la mostra tal com es va rebre.

El procedimiento de siembra del parámetro "Colífagos somáticos (UNE-EN ISO 10705-2)" es por inmersión en medio sólido.

La concentración se realiza siguiendo la UNE-ISO 10705-3:2021.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs validats per: Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia)

Signat a Paterna a 19/09/2025

(A) Assaigs realitzats a Paterna (València)



Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de ENAC

CENTRAL
Parque Empresarial Táctica
C/Corretger 51
46988 Paterna (VALENCIA)

ARAGÓN
C/ Tarazona de Aragón, 6
44002 Teruel

ANDALUCÍA
Polígono Emp. Los LLanos
C/ Extremadura 124 B
41909 Salteras (SEVILLA)

MADRID
C/ Resina 39. Nave 11
28021 Villaverde (MADRID)